

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Алтай

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 115/1, тел. 2-37-58, mailto:mchs_ra@mail.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по Турочакскому и Чойскому районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Турочакский район, с. Турочак, ул. Тельмана, 19 тел. 22-4-53

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 10/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному общеобразовательному учреждению «Дмитриевская средняя общеобразовательная школа» детский сад «Чебурашка».

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения государственного инспектора Турочакского района по пожарному надзору № 12 от 26 февраля 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин 14.03.2016; в период с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин 18.03.2016., проведена плановая проверка инспектором ТОНД по Турочакскому и Чойскому районам по пожарному надзору Казанцевым А.С., на объекте надзора расположенного на по адресу 649172, Россия, Республика Алтай

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

Турочакский район, с. Дмитриевка, ул. Морозова 86.

по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МОУ «Дмитриевская СОШ» Поповой Ольгой Владимировной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка 0(подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Инструкцию о мерах пожарной безопасности разработать не соответствие с разделом XVIII Правил противопожарного режима	(п.2 Правил противопожарного режима, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390);	1.04.16г.	
2.	В игровой комнате здания детского сада существующая автоматическая установка пожарной сигнализации смонтирована с нарушением установленных норм и правил проектирования, а именно: - горизонтальное расстояние от точечного дымового пожарного извещателя до электрического осветительного прибора должно составлять не менее 0,5 метра (фактически расстояние составляет – 0,04 метра)	(п. 61 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; ч. 1 ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 12.18* НПБ 88-2001; ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 151, ч.ч. 1, 6, 10 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009).	1.04.16г.	

проводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции над входной дверью основного входа в здание. На электролампе установить конструкцию светильника (плафон)	вопoжapного режима, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390);	1. 04. 16z
---	---	------------

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор ТОНД по Турочакскому и Чойскому районам ст. л-т вн. службы Казанцев А.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору).

« 18 » 03 2016 г.

Предписание для исполнения получил:

О. Попова
(подпись)

« 18 » 03 2016 г.



Попова Ольга Владимировна-

(должность, фамилия, инициалы)

директор МОУ «Дмитриевская СОШ»

Телефоны доверия МЧС России – 8 -495-449-99-99, ГУ МЧС России по РА – 8- 38823-9-99-99

Информацию в области обеспечения пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ситуаций можно получить на официальном сайте ГУ МЧС России по Республике Алтай по адресу в сети Интернет:

04.mchs.gov.ru

ПРОТОКОЛ № 08
об административном правонарушении

« 18 » марта 2016 г.

Турочакский район с. Турочак

(место составления: город, село, район, адрес)

Я, государственный инспектор Турочакского и Чойского районов по пожарному надзору ст. лейтенант внутренней службы Казанцев Алексей Сергеевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол)

руководствуясь ст.ст.23.34, 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях составил настоящий протокол в том, что должностное лицо; ответственный за ПБ

1. **Фамилия, имя, отчество** Попова Ольга Владимировна
2. **Дата и место рождения** 27.06.1975 г.р., с. Дмитриевка, Турочакского района, Алтайского края
3. **Адрес, тел.** Республика Алтай, с. Дмитриевка, ул. Молодежная 18
4. **Место работы (учебы)** Муниципальное общеобразовательное учреждение «Дмитриевская средняя общеобразовательная школа».
5. **Занимаемая должность** директор
6. **Заработная плата (иной заработок)** 28 000 т.р
7. **Семейное положение** замужем на иждивении 2 человека
8. **Гражданство** России
9. **Владеет ли русским языком** Владеет
10. **Нуждается ли в услугах переводчика** не нуждается
11. **Документ, удостоверяющий личность** паспорт 8401 051977 выдан 15.11.2001 Турочакским РОВД Республики Алтай
(название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
12. **Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда** Со слов нет

« 18 » марта 2016 г. в « 15 » час. « 00 » мин. по результату проведения плановой выездной проверки по контролю (надзору) (распоряжение № 10 от 26.02.2016 г.) в отношении юридического лица – Муниципального общеобразовательного учреждения «Дмитриевская средняя общеобразовательная школа», детский сад «Чебурашка», юридический адрес: 649171, РА, Турочакский район, с. Дмитриевка, ул. Морозова 88, фактический адрес осуществления деятельности 649171, РА, Турочакский район, с. Дмитриевка, ул. Морозова 86., с целью предупреждения, выявления и пресечения нарушений обязательных требований в области пожарной безопасности, на основании сводного плана проведения плановых проверок органами государственного контроля на 2016 год по Турочакскому району, размещенного на сайте Прокуратуры РА, установлено, что при использовании (эксплуатации) здания., руководитель, Попова Ольга Владимировна- директор МОУ «Дмитриевская СОШ», ответственная за пожарную безопасность в филиалах (приказ №1 «б» от 26.08.2015 г.), нарушила требования пожарной безопасности, установленные Федеральным законом от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», НПБ 88-2001., СП 5.13130.2009., Правил Противопожарного Режима в Российской Федерации (Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года №390) и других нормативных документов по пожарной безопасности.

а именно:

1) Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не соответствие с разделом XVIII Правил противопожарного режима (п.2 Правил противопожарного режима, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390);

2) В игровой комнате здания детского сада существующая автоматическая установка пожарной сигнализации смонтирована с нарушением установленных норм и правил проектирования, а именно:

- горизонтальное расстояние от точечного дымового пожарного извещателя до электрического осветительного прибора составляет менее 0,5 метра (фактически расстояние составляет – 0,04

	проводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции над входной дверью основного входа в здание. На электролампе установить конструкцию светильника (плафон)	вопожарного режима, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390);	1.04.162	
--	---	---	----------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор ТОНД по Турочакскому и Чойскому районам ст. л-т вн. службы Казанцев А.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору).

« 18 » 03 2016 г.



Предписание для исполнения получил:

Ольга
(подпись)

« 18 » 03 2016 г.

Попова Ольга Владимировна-

(должность, фамилия, инициалы)

директор МОУ «Дмитриевская СОШ»

Телефоны доверия МЧС России – 8-495-449-99-99, ГУ МЧС России по РА – 8- 38823-9-99-99


Информацию в области обеспечения пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ситуаций можно получить на официальном сайте ГУ МЧС России по Республике Алтай по адресу в сети Интернет:

04.mchs.gov.ru

84-ФЗ; п. 12.18* НПБ 88-2001; ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 151, ч.ч. 1, 6, 10 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008',
-ФЗ; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009).

.) Допускается эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции на входной двери основного входа в здание. На электролампе отсутствует конструкция светильника (плафон) (п.42 Правил противопожарного режима, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390);

Таким образом, мною, государственным инспектором Турочакского и Чойского районов по пожарному надзору Казанцевым А.С. установлено, что должностное лицо, Попова Ольга Владимировна- директор МОУ «Дмитриевская СОШ», допустила нарушения требований пожарной безопасности. При указанных обстоятельствах имеются достаточные данные, свидетельствующие о наличии события административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Должностному лицу Поповой О.В. 

разъяснены права и обязанности, предусмотренные п.4, 6 ст. 28.2, ст. 25.1, 24.2, 24.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), а именно: «Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, который вправе участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспечения производства по делу, постановление по делу. Дело об административном правонарушении, рассматривается с его участием, в отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные, о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и, если, от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо, если такое ходатайство оставлено без удовлетворения. Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и не владеющим языком, на котором ведется производство по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами переводчика».

Должностное лицо извещено о месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении.

С правами и обязанностями ознакомлен(а). Ольга / Попова Ольга Владимировна/
(подпись, законного представителя юридического лица) (ФИО)

Объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении (замечания по содержанию протокола.)

При этом мне разъяснено, что в соответствии с ч.1 статьи 51 Конституции Российской Федерации никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом. Ольга
(подпись)

Все нарушения будут устранены
в срок до 4.04.16 года

 / Попова Ольга Владимировна /
(подпись, законного представителя юридического лица (ФИО)
лица, в отношении которого ведется производство
по делу об административном правонарушении)

Иные сведения, необходимые для разрешения дела:

К протоколу прилагается:

1. акт проверки № 10 от 18.03.2016 г. _____

(перечень прилагаемых документов и вещей)

2. Предписание по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 10/1/1 от 18.03.2016 г.

От подписи отказался
(зачеркнуть в случае подписания протокола)

18.03.16 Офи ✓

/ Попова Ольга Владимировна /

(дата, подпись, (ФИО)
лица, в отношении которого ведется производство
по делу об административном правонарушении)

Государственный инспектор Турочакского
(должность, ФИО лица, составившего протокол)

и Чойского районов по пожарному надзору

Казанцев А.С.

18.03.2016г.

(дата, подпись)

Копию протокола получил(а) (направлена):

18.03.16 Офи

/ Попова Ольга Владимировна /

(дата, подпись, лица, в отношении которого ведется (ФИО)
производство по делу об административном правонарушении)

Телефоны доверия МЧС России – 8 -495-449-99-99, ГУ МЧС России по РА – 8- 38823-9-99-99

Информацию в области обеспечения пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ситуаций можно получить на официальном сайте ГУ МЧС России по Республике Алтай по адресу в сети Интернет: 04.mchs.gov.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о назначении места и времени рассмотрения административного дела о нарушении требований в области пожарной безопасности

« 18 » марта 2016 г.

Турочакский район с. Турочак

(место рассмотрения: город, село, район)

Я, государственный инспектор Турочакского и Чойского районов по пожарному надзору Казанцев А.С. рассмотрев протокол № 08 об административном правонарушении от « 18 » 03 20 16 г.

и материалы на должностное лицо Попову Ольгу Владимировну – директора Муниципального общеобразовательного учреждения «Дмитриевская средняя общеобразовательная школа».

(Фамилия, имя, отчество, адрес места жительства или полное наименование юридического лица с юридическим адресом, в отношении которых составлен протокол (вынесено постановление))

Установил:

« 18 » марта 2016 г. в « 15 » час. « 00 » мин. по результату проведения плановой выездной проверки по контролю (надзору) (распоряжение № 10 от 26.02.2016 г.) в отношении юридического лица – Муниципального общеобразовательного учреждения «Дмитриевская средняя общеобразовательная школа», детский сад «Чебурашка», юридический адрес: 649171, РА, Турочакский район, с. Дмитриевка, ул. Морозова 88, фактический адрес осуществления деятельности 649171, РА, Турочакский район, с. Дмитриевка, ул. Морозова 86., с целью предупреждения, выявления и пресечения нарушений обязательных требований в области пожарной безопасности, на основании сводного плана проведения плановых проверок органами государственного контроля на 2016 год по Турочакскому району, размещенного на сайте Прокуратуры РА, установлено, что при использовании (эксплуатации) здания, руководитель, Попова Ольга Владимировна- директор МОУ «Дмитриевская СОШ», ответственная за пожарную безопасность в филиалах (приказ №1 «б» от 26.08.2015 г.), нарушила требования пожарной безопасности, установленные Федеральным законом от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», НПБ 88-2001., СП 5.13130.2009., Правил Противопожарного Режима в Российской Федерации (Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года №390) и других нормативных документов по пожарной безопасности, что является составом об административном правонарушении ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ руководствуясь ст. 23.34; ст. 29.4 ч.1 п.1, Кодекса Российской Федерации об

(указываются номера статей [дополнит. 29.4 ч.1 п.1, 29.5 или 30.6 ч.2 п.4])

административных правонарушений

и законодательный акт, в соответствии с которыми выносятся определение)

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Дело в отношении должностного лица; Поповой Ольги Владимировны – директора Муниципального общеобразовательного учреждения «Дмитриевская средняя общеобразовательная школа», назначить к рассмотрению на «24» марта 2016 г. в « 11 » час. « 00 » мин. по адресу: Турочакский район с. Турочак ул. Тельмана 19, отдел НД по Турочакскому и Чойскому районам, здание ПЧ №6, кабинет ОНД.

2. О принятом решении уведомить Попову Ольгу Владимировну – директора Муниципального общеобразовательного учреждения «Дмитриевская средняя общеобразовательная школа».

При себе иметь документ, удостоверяющий личность. копию документа уполномоченного представителя юридического лица

В случае неявки дело о нарушении требований в области пожарной безопасности будет рассмотрено в Ваше отсутствие.

(подпись лица, вынесшего определение)

Казанцев А.С.

(расшифровка подписи)

Копию определения получил

18.03.16

дата, подпись

(Попова О В)

ФИО