

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Республике Алтай**

(наименование территориального органа МЧС России)

**г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 115/1, тел. 2-37-58, mailto:mchs\_ra@mail.ru**

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности по Турочакскому и Чойскому районам**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

**Турочакский район, с. Турочак, ул. Тельмана, 19 тел. 22-4-53**

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 11/1/1**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**Муниципальному общеобразовательному учреждению «Дмитриевская средняя общеобразовательная школа» филиал «Удаловская НОШ».**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения государственного инспектора Турочакского района по пожарному надзору № 11 от 26 февраля 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин 14.03.2016; в период с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин 18.03.2016., проведена плановая проверка инспектором ТОНД по Турочакскому и Чойскому районам по пожарному надзору Казанцевым А.С., на объекте надзора расположенного на по адресу 649171, РА, Турочакский район, с. Удаловка,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

Береговая 34.

по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

заведующей филиалом «Удаловская НОШ» Григорьевой Светланой Александровной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка 0 (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Инструкцию о мерах пожарной безопасности разработать не соответствие с разделом XVIII Правил противопожарного режима	(п.2 Правил противопожарного режима, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390);	1.04.16г	
2.	Обеспечить проведение очистки дымоходов и печи от сажи 1 раз в 3 месяца во время отопительного сезона.	(п. 82 ППР в РФ, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390).	1.04.16г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписа-

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор ТОНД по Турочакскому и Чойскому районам ст. л-т вн. службы Казанцев А.С.


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 16 » 03 2016 г.

Предписание для исполнения получил:

✓ *Оле*  
(подпись)

« 18 » 03 2016 г.



Попова Ольга Владимировна-

(должность, фамилия, инициалы)

директор МОУ «Дмитриевская СОШ»

**Телефоны доверия МЧС России – 8 -495-449-99-99, ГУ МЧС России по РА – 8- 38823-9-99-99**

Информацию в области обеспечения пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ситуаций можно получить на официальном сайте ГУ МЧС России по Республике Алтай по адресу в сети Интернет:

04.mchs.gov.ru