

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Алтай

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 115/1, тел. 2-37-58, mailto:mchs_ra@mail.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по Турочакскому и Чойскому районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Турочакский район, с. Турочак, ул. Тельмана, 19 тел. 22-4-53

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 12/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному общеобразовательному учреждению «Дмитриевская средняя общеобразовательная школа».

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения государственного инспектора Турочакского района по пожарному надзору № 12 от 26 февраля 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин 14.03.2016; в период с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин 18.03.2016;., проведена плановая проверка инспектором ТОНД по Турочакскому и Чойскому районам по пожарному надзору Казанцевым А.С., на объекте надзора расположенного на по адресу 649172, Россия, Республика Алтай

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

с. Озеро-Куреево, ул. Центральная 18

по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с **заведующей филиалом «Озеро-Куреевская ООШ» Ротенбергер Ольгой
Анатольевной**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка 0(подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Эвакуационные выходы, ведущие из подвального этажа здания через лестничные клетки 2-го типа и далее непосредственно наружу, отделить от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа с пределом огнестойкости не менее EI 45, выполнить самостоятельный выход непосредственно наружу.	(п. 23 ППР в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; ч. 1 ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 5.14*, таблица 1, п. 6.9* СНИП 21-01-97*; п. 1.14 СНИП 2.09.04-87*; п. 1.97 СНИП 2.08.02-89*)	30.06.16г	
2.	Инструкцию о мерах пожарной безопасности разработать не соответствие с разделом XVIII Правил противопожарного режима	(п.2 Правил противопожарного режима, утв. Постановлением Правительства	30.06.16г	

		25.04.2012г. №390);		
3.	Организовать проведение проверок внутреннего противопожарного водопровода, а также его работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов	(п. 55 ППР в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390).	30.06.16 ₂	
4.	В отсеках подвального этажа здания объекта защиты, убрать твёрдую пожарную нагрузку в виде деревянных материалов или предусмотреть установку требуемого нормативного количества окон с приямками в соответствии с установленными нормами геометрическими размерами и площадью, достаточной для удаления продуктов горения и термического разложения при пожаре (при необходимости наличия в каждом отсеке не менее двух окон шириной 0,9 м и высотой 1,2 м, площадь такого отсека должна быть не более 700 м ²), либо не предусмотрено устройство системы вытяжной противодымной вентиляции	п. 23 «г» ППР в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 (ч. 1 ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 1.12 СНиП 2.08.02-89*; п. 8.2 СНиП 41-01-2003; ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1, 3, 7 ст. 6, ч. 1 ст. 151, ч.ч. 1, 2 ст. 56 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ).	30.06.16 ₂	
5.	Подвальные помещения здания объекта защиты оборудовать автоматической установкой пожарной сигнализации.	(п. 61 ППР в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; ч. 1 ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п.п. 4, 14, таблица 1 НПБ 110-03; ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1, 3, 7 ст. 6, ч. 1 ст. 151, ч.ч. 1, 10 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; приложение А, п.п. А.4, А.10, таблица А.1 СП 5.13130.2009).	30.06.16 ₂	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор ТОНД по Турочакскому и Чойскому районам ст. л-т вн. службы Казанцев А.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 18 » 03 2016 г.

Предписание для исполнения получил:

Ольга
(подпись)

« 18 » 03 2016 г.

Попова Ольга Владимировна-

(должность, фамилия, инициалы)

директор МОУ «Дмитриевская СОШ»



Телефоны доверия МЧС России – 8 -495-449-99-99, ГУ МЧС России по РА – 8- 38823-9-99-99

Информацию в области обеспечения пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ситуаций можно получить на официальном сайте ГУ МЧС России по Республике Алтай по адресу в сети Интернет:
04.mchs.gov.ru