

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Алтай

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 115/1, тел. 2-37-58, mailto:mchs_ra@mail.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по Турочакскому и Чойскому районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Турочакский район, с. Турочак, ул. Тельмана, 19 тел. 22-4-53

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 13/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному общеобразовательному учреждению «Дмитриевская средняя общеобразовательная школа».

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения государственного инспектора Турочакского района по пожарному надзору № 13 от 26 февраля 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин 14.03.2016; в период с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин 18.03.2016;,, проведена плановая проверка инспектором ТОНД по Турочакскому и Чойскому районам по пожарному надзору Казанцевым А.С., на объекте надзора расположенного на по адресу 649171, Россия , Республика Алтай

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

с. Дмитриевка, ул. Морозова 88

по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с - директором МОУ «Дмитриевская СОШ» Поповой Ольгой Владимировной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка 0(подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Организовать проведение проверок внутреннего противопожарного водопровода, а также его работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов	(п. 55 ППР в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390).	30.06.16г	
2.	Инструкцию о мерах пожарной безопасности разработать не соответствие с разделом XVIII Правил противопожарного режима	(п.2 Правил противопожарного режима, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390);	30.06.16г	
3.	Люк, на 2-м этаже предусмотренный для выхода на чердак, выполнить размерами 60х80 см.,	п. 8.4* абз.2 СНИП 21-01-97* (Пожарная безопасность зданий и сооружений).	30.06.16г	
4.	В подсобном помещении кабинета тех-	(п. 61 Постановле-		

	линий существующей системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре проложить в коробах или каналах из негорючих материалов	РФ от 25.04.2012 г. № 390; ч. 1 ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 3.9 НПБ 104-03; ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 151, ч. 2 ст. 82, ч. 7 ст. 84, ч. 4 ст. 143 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 4.1 СП 6.13130.2009).	30.06.16 ₂	
Здание интерната.				
5.	В комнате №1 здания интерната существующая автоматическая установка пожарной сигнализации смонтирована с нарушением установленных норм и правил проектирования, выполнить - горизонтальное расстояние от точечного дымового пожарного извещателя до электрического осветительного прибора менее 0,5 метра	(п. 61 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; ч. 1 ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 12.18* НПБ 88-2001; ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 151, ч.ч. 1, 6, 10 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009).	30.06.16 ₂	
Здание гаража.				
6.	В помещении гаража установить автоматическую пожарную сигнализацию	(ст. 46 Федерального закона РФ от 27.12.2002 г. № 184 «О техническом регулировании», т.А1, п.9, п.4.1.2.1, т.А.3 п.п.4.2, 5.2 СП 5.13130.2009, 61 правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 п.12.20 НПБ 88-01).	30.06.16 ₂	
7.	Выполнить огнезащитную обработку (пропитку) чердачного помещения гаража	(п. 21 правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390).	30.06.16 ₂	

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор ТОНД по Турочакскому и Чойскому районам ст. л-т вн. службы Казанцев А.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 18 » 03 2016 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

« 18 » 03 2016 г.

Попова Ольга Владимировна

(должность, фамилия, инициалы)

директор МОУ «Дмитриевская СОШ»



Телефоны доверия МЧС России – 8 -495-449-99-99, ГУ МЧС России по РА – 8- 38823-9-99-99

Информацию в области обеспечения пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ситуаций можно получить на официальном сайте ГУ МЧС России по Республике Алтай по адресу в сети Интернет:

04.mchs.gov.ru