

ПРОТОКОЛ № 06
об административном правонарушении

« 18 » марта 2016 г.

Турочакский район с. Турочак
(место составления: город, село, район, адрес)

Я, государственный инспектор Турочакского и Чойского районов по пожарному надзору ст. лейтенант внутренней службы Казанцев Алексей Сергеевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол)

руководствуясь ст.ст.23.34, 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях составил настоящий протокол в том, что должностное лицо; ответственный за ПБ

1. **Фамилия, имя, отчество** Попова Ольга Владимировна
2. **Дата и место рождения** 27.06.1975 г.р., с. Дмитриевка, Турочакского района, Алтайского края
3. **Адрес, тел.** Республика Алтай, с. Дмитриевка, ул. Молодежная 18
4. **Место работы (учебы)** Муниципальное общеобразовательное учреждение «Дмитриевская средняя общеобразовательная школа».
5. **Занимаемая должность** директор
6. **Заработная плата (иной заработок)** 28 000 т.р
7. **Семейное положение** замужем на иждивении 2 человека
8. **Гражданство** России
9. **Владеет ли русским языком** Владеет
10. **Нуждается ли в услугах переводчика** не нуждается
11. **Документ, удостоверяющий личность** паспорт 8401 051977 выдан 15.11.2001 Турочакским РОВД Республики Алтай
(название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
12. **Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда** Со слов нет

« 18 » марта 2016 г. в « 12 » час. « 00 » мин. по результату проведения плановой выездной проверки по контролю (надзору) (распоряжение № 13 от 26.02.2016 г.) в отношении юридического лица – Муниципального общеобразовательного учреждения «Дмитриевская средняя общеобразовательная школа», юридический и фактический адрес: 649171, РА, Турочакский район, с. Дмитриевка, ул. Морозова 88, с целью предупреждения, выявления и пресечения нарушений обязательных требований в области пожарной безопасности, на основании сводного плана проведения плановых проверок органами государственного контроля на 2016 год по Турочакскому району, размещенного на сайте Прокуратуры РА, установлено, что при использовании (эксплуатации) здания, руководитель, Попова Ольга Владимировна- директор МОУ «Дмитриевская СОШ», ответственная за пожарную безопасность (приказ №1 «б» от 26.08.2015 г.), нарушила требования пожарной безопасности, установленные Федеральным законом от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 21-01-97* (Пожарная безопасность зданий и сооружений), Правил Противопожарного Режима в Российской Федерации (Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года №390) и других нормативных документов по пожарной безопасности.

а именно:

1) В здании объекта защиты руководитель организации не организовал проведение проверок наружного противопожарного водоснабжения, а также его работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов (п. 55 ППР в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390).

2) Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не соответствии с разделом XVIII Правил противопожарного режима (п.2 Правил противопожарного режима, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390);

3) Люк, на 2-м этаже предусмотренный для выхода на чердак, размерами 47x55 см, при необходимости 60x80 см., п. 8.4* абз.2 СНиП 21-01-97* (Пожарная безопасность зданий и сооружений).

4) В подсобном помещении кабинета технологии провода и кабели соединительных линий существующей системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не проложены в коробах или каналах из негорючих материалов (п. 61 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; ч. 1 ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 3.9 НПБ 104-03; ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 151, ч. 2 ст. 82, ч. 7 ст. 84, ч. 4 ст. 143 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 4.1 СП 6.13130.2009).

Здание интерната.

5) В комнате №1 здания интерната существующая автоматическая установка пожарной сигнализации смонтирована с нарушением установленных норм и правил проектирования, а именно:

- горизонтальное расстояние от точечного дымового пожарного извещателя до электрического осветительного прибора составляет менее 0,5 метра (фактически расстояние составляет – 0,03 метра) (п. 61 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; ч. 1 ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 12.18* НПБ 88-2001; ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 151, ч.ч. 1, 6, 10 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009).

Здание гаража.

6) В помещении гаража отсутствует автоматическая пожарная сигнализация (ст. 46 Федерального закона РФ от 27.12.2002 г. № 184 «О техническом регулировании», т.А1, п.9, п.4.1.2.1, т.А.3 п.п.4.2, 5.2 СП 5.13130.2009, 61 правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 п.12.20 НПБ 88-01).

7) Не предоставлен акт на огнезащитную обработку (пропитку) чердачного помещения гаража (п. 21 правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390).

Таким образом, мною, государственным инспектором Турочакского и Чойского районов по пожарному надзору Казанцевым А.С. установлено, что должностное лицо, Попова Ольга Владимировна- директор МОУ «Дмитриевская СОШ», допустила нарушения требований пожарной безопасности. При указанных обстоятельствах имеются достаточные данные, свидетельствующие о наличии события административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Должностному лицу Поповой О.В. .. *О.В.*

разъяснены права и обязанности, предусмотренные п.4, 6 ст. 28.2, ст. 25.1, 24.2, 24.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), а именно: «Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, который вправе участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспечения производства по делу, постановление по делу. Дело об административном правонарушении, рассматривается с его участием, в отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные, о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и, если, от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо, если такое ходатайство оставлено без удовлетворения. Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и не владеющим языком, на котором ведется производство по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами переводчика».

Должностное лицо извещено о месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении.

С правами и обязанностями ознакомлен(а).

О.В. / Попова Ольга Владимировна/
(подпись, законного представителя юридического лица) (ФИО)

Объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении (замечания по содержанию протокола.)

При этом мне разъяснено, что в соответствии с ч.1 статьи 51 Конституции Российской Федерации никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.

✓
(подпись)

18.03.16 О.И. / Попова Ольга Владимировна /
(подпись, законного представителя юридического (ФИО)
лица, в отношении которого ведется производство
по делу об административном правонарушении)

Иные сведения, необходимые для разрешения дела:

К протоколу прилагается:

1. акт проверки № 13 от 18.03.2016 г.

(перечень прилагаемых документов и вещей)

2. Предписание по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 13/1/1 от 18.03.2016 г.


~~От подписи отказался~~
(зачеркнуть в случае подписания протокола)

18.03.16 О.И. / Попова Ольга Владимировна /
(дата, подпись, (ФИО)
лица, в отношении которого ведется производство
по делу об административном правонарушении)

Государственный инспектор Турочакского
(должность, ФИО лица, составившего протокол)

и Чойского районов по пожарному надзору

Казанцев А.С.



Копию протокола получил(а) (направлена):

18.03.16 О.И. / Попова Ольга Владимировна /
(дата, подпись, лица, в отношении которого ведется (ФИО)
производство по делу об административном правонарушении)

Телефоны доверия МЧС России – 8 -495-449-99-99, ГУ МЧС России по РА – 8- 38823-9-99-99

Информацию в области обеспечения пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ситуаций можно получить на официальном сайте ГУ МЧС России по Республике Алтай по адресу в сети Интернет: 04.mchs.gov.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о назначении места и времени рассмотрения административного дела о нарушении требований в области пожарной безопасности

« 18 » марта 2016 г.

Турочакский район с. Турочак

(место рассмотрения: город, село, район)

Я, государственный инспектор Турочакского и Чойского районов по пожарному надзору Казанцев А.С. рассмотрев протокол № 06 об административном правонарушении от « 18 » 03 20 16 г.

и материалы на должностное лицо Попову Ольгу Владимировну – директора Муниципального общеобразовательного учреждения «Дмитриевская средняя общеобразовательная школа».

(Фамилия, имя, отчество, адрес места жительства или полное наименование юридического лица с юридическим адресом, в отношении которых составлен протокол (вынесено постановление))

Установил:

« 18 » марта 2016 г. в « 12 » час. « 00 » мин. по результату проведения плановой выездной проверки по контролю (надзору) (распоряжение № 13 от 26.02.2016 г.) в отношении юридического лица – Муниципального общеобразовательного учреждения «Дмитриевская средняя общеобразовательная школа», юридический и фактический адрес: 649171, РА, Турочакский район, с. Дмитриевка, ул. Морозова 88, с целью предупреждения, выявления и пресечения нарушений обязательных требований в области пожарной безопасности, на основании сводного плана проведения плановых проверок органами государственного контроля на 2016 год по Турочакскому району, размещенного на сайте Прокуратуры РА, установлено, что при использовании (эксплуатации) здания, руководитель, Попова Ольга Владимировна- директор МОУ «Дмитриевская СОШ», нарушила требования пожарной безопасности, установленные Федеральным законом от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 21-01-97* (Пожарная безопасность зданий и сооружений), Правил Противопожарного Режима в Российской Федерации (Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года №390) и других нормативных документов по пожарной безопасности, что является составом об административном правонарушении ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ

руководствуясь ст. 23.34; ст. 29.4 ч.1 п.1, • Кодекса Российской Федерации об

(указываются номера статей [дополнит. 29.4 ч.1 п.1, 29.5 или 30.6 ч.2 п.4])

административных правонарушений

и законодательный акт, в соответствии с которыми выносятся определение)

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Дело в отношении должностного лица; Поповой Ольги Владимировны – директора Муниципального общеобразовательного учреждения «Дмитриевская средняя общеобразовательная школа», назначить к рассмотрению на «24» марта 2016 г. в « 10 » час. « 00 » мин., по адресу: Турочакский район с. Турочак ул. Тельмана 19, отдел НД по Турочакскому и Чойскому районам, здание ПЧ №6, кабинет ОНД.

2. О принятом решении уведомить Попову Ольгу Владимировну – директора Муниципального общеобразовательного учреждения «Дмитриевская средняя общеобразовательная школа».

При себе иметь документ, удостоверяющий личность. копию документа уполномоченного представителя юридического лица

В случае неявки дело о нарушении требований в области пожарной безопасности будет рассмотрено в Ваше отсутствие.

(подпись лица, вынесшего определение)

Казанцев А.С.

(расшифровка подписи)

Копию определения получил

18.03.16

дата, подпись

(Попова О В)

ФИО